



Legenda

- Confine comunale
- Interventi di tipo strutturale

Tratti fognari

- Bianca
- Mista
- Nera
- Collettore
- Impianto di Sollevamento
- Scarico
- Scarico diretto Acque Bianche
- Sfioratore

Reticolo idrico principale

- Reticolo idrico principale
- Tratto intubato
- Reticolo idrico minore

ID Intervento	Tipologia	Descrizione
INTERVENTI STRUTTURALI		
IS01	Disconnessione rete meteorica esistente	Ridurre l'apporto idrico al collettore consortile di via Provinciale andando a disconnettere la rete esistente acque chiare di via Vittorio Veneto.
INTERVENTI NON STRUTTURALI		
INS01	Sfioratori	Verifica funzionamento degli sfioratori e indicazioni di massima del calcolo dei volumi di laminazione per il rispetto delle portate limite previste dal RR 7/2017 (modifiche RR 8/2022)
INS02	Corsi d'acqua del reticolo idrico	Monitoraggio dei ponti/tombinature per allertamento eventi di piena
INS03	Corsi d'acqua del reticolo idrico	Monitoraggio del reticolo idrico di pertinenza comunale e/o consorziale ed interventi di pulizia alvei e sponde
INS04	Contropendenze, intasamenti, insufficienza idraulica	Studio di dettaglio dello stato funzionale della rete mista e della compatibilità idraulica relativa al deflusso dei reflui e delle acque meteoriche per l'indicazione della soluzione strutturale più idonea
INS05	Aree di esondazione dei corsi d'acqua	Recepimento del PGRA e delle fasce di esondazione all'interno del PGT e nel Regolamento Edilizio
INS06	Rete fognaria e manufatti speciali	Manutenzione ordinaria caditoie e procedure ordinarie di controllo della rete fognaria compresi i manufatti speciali (pozzi perdenti, vasche di laminazione, ecc.)
INS07	Territorio comunale	Indicazioni di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di trasformazione
INS08	Territorio comunale	Valutazione della possibilità di disconnessione di tratti di rete bianca dalle reti miste
INS09	Territorio comunale, aree possibile ristagno	Recepimento del RR 7/2017 (mod. RR8/2022) nel Regolamento Edilizio e di Fognatura Comunale con incentivazione all'applicazione delle misure di invarianza

Via XXVI Agosto, 2-6
21040 Morazzone (VA)
Tel e Fax 0332462004
www.abmgeo.it



REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Varese



COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
Piazza Don Luigi Malcotti 1 - 21030 Rancio Valcuvia (VA)

**DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE**

ELABORATO:

Tavola 4
Carta degli interventi strutturali e non strutturali
(scala 1:2'500)

ELABORATO:

Dr. Geol. Luca Arieni
Ord. Geol. Reg. Lombardia n. 1169

Dr. Geol. Marco Canavesi
Ord. Geol. Reg. Lombardia n. 1547

