

Corso Carlo Alberto, 108/A - 23900 LECCO - tel. 0341 - 282334 / 365570 fax  
Via M. Colonna, 29 - 22100 COMO - tel. 031 - 505548 / 505410 fax  
e-mail : tecnico.lecco@stii.eu - tecnico.como@stii.eu - contabilita@stii.eu

c. f. - p. i. v. a.  
01985140134



## COMUNE DI MOLTRASIO

### PROGETTO PER IL NUOVO LUNGOLAGO CAMPO 2 MOLTRASIO

#### PROGETTO DEFINITIVO

(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50–Codice dei contratti pubblici)

---

## ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI

---

Como, aprile 2021

COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

ELENCO PREZZI UNITARI

COMO, li aprile 2021

**ELENCO MATERIALI**

CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

CAP. 2 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RINNOVO ARIA SPOGLIATOI

CAP. 3 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ESTIVO E RINNOVO ARIA SALA MULTIUSO

CAP. 4 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI SPOGLIATOI

CAP. 5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO ARIA EDIFICIO ZONA PARCO

CAP. 6 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI EDIFICIO ZONA PARCO

CAP. 7 - IMPIANTI ESTERNI COMUNI

Le voci indicate nell'elenco seguente sono state rilevate dai disegni allegati.

Si tiene comunque a sottolineare che la Ditta Installatrice è tenuta a verificare in ogni caso i materiali descritti intendendo compresi nella fornitura tutti quelli nelle descrizioni e nei disegni e comunque necessari al buon funzionamento dell'impianto.

Si ricorda infine di prendere visione della relazione tecnica, delle note generali nonché delle opere incluse/escluse in allegato che sono parte integrante della documentazione di progetto, richieste di varianti incluse

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<b>Sistema di condizionamento VRV composto da:</b>						
		Unità esterna, a volume e temperatura di refrigerante variabile condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a gas R410A con tecnologia continuous heating che consente di riscaldare gli ambienti anche durante la fase di sbrinamento, VRV-Configurator, carica e verifica automatica del refrigerante: - Potenza in raffreddamento 33,5 kW (T.e. 35°C) - Potenza in riscaldamento 33,5 kW (T.e. -6°C) Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz. tipo DAIKIN modello VRV IV RXYSQ12TY1	cad		1	-	1	-
		Unità interna per installazione orizzontale da controsoffitto completa di ventilatore centrifugo, filtro aria, bacinella raccogli condensa e sostegno a soffitto: - Portata aria nominale 900 mc/h con statica utile 100 Pa, - Resa termica nominale 6,0 kW, - Resa frigorifera nominale 5,5 kW, Alimentazione: 220 V, monofase, 50 Hz. tipo DAIKIN modello FXSQ50A	cad		1	-	4	
		Unità interna per installazione orizzontale da controsoffitto completa di ventilatore centrifugo, filtro aria, bacinella raccogli condensa e sostegno a soffitto: - Portata aria nominale 1.200 mc/h con statica utile 100 Pa, - Resa termica nominale 8,0 kW, - Resa frigorifera nominale 7,0 kW, Alimentazione: 220 V, monofase, 50 Hz. tipo DAIKIN modello FXSQ63A	cad		1	-	1	
		Giunto di derivazione ad "Y" di collegamento per sistemi a volume di refrigerante variabile con gusci isolanti: tipo DAIKIN modello KHRQ22M20T	cad		1	-	2	
		tipo DAIKIN modello KHRQ22M29T9	cad		1	-	1	
		tipo DAIKIN modello KHRQ22M29T9	cad		1	-	1	
		Comando a parete a filo: tipo DAIKIN modello Madoka White	cad		1	-	1	
		Sistema di controllo centralizzato "Intelligent Touch Manager" per la supervisione di sistemi VRV a R410A per la gestione modulare delle unità interne con possibilità di interconnessione ed ampliamento, funzionalità di controllo e monitoraggio dei valori dell'impianto con interfaccia grafica, programmabile anche da remoto. Funzionalità opzionale smart energy management che consente di pianificare i consumi e di seguirne tramite report le evoluzioni giornaliere, mensili ed annuali. tipo DAIKIN modello DCM601A51	cad		1	-	1	
		Primo avviamento del sistema e BMS engineering	cad		1	-	1	
1. 1	NP.01.01	<b>TOTALE Sistema di condizionamento VRV</b>	cad	18 472,07	1	18 472,07	1	18 472,07

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
1. 2	NP.01.02	<b>Pompa di calore aria-acqua splittata ad alta temperatura, circuito frigorifero con gas R32, compressore scroll, con scambiatore a piastre refrigerante-acqua, scambiatore aria/gas a pacco alettato in Cu/Al ad alta efficienza con ventilatore elicoidale modulante, modulo idronico interno con organi di espansione, controllo e sicurezza. elettropompa di circolazione, resistenza elettrica, flussostato, filtro, supporti antivibranti in gomma e quadro elettrico di comando e controllo con sonde, valvola antigelo, messa in funzione e primo avviamento</b> - pot. termica 12 kW (T.e. 7°C;T. imp. MAX 70°C); - funzionamento fino a temperatura esterna di -20°C tipo DAIKIN modello U.E ALTHERMA 3H HT EPRA18DW1 U.I ALTHERMA 3H HT ETBX16D9W	cad	14 233,43	1	14 233,43	1	14 233,43
1. 3	1M.13.140. 0020.c	<b>Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN10</b> Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): DN 32	cad	91,87	1	91,87	1	91,87
1. 4	NP.01.03	<b>Serbatoio inerziale verticale in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio , completi di 4 attacchi, coibentazione in polistirene espanso da 50 mm con guscio in PVC termoformato.</b> - pressione MAX 6 bar, temperatura MAX 99 °C - capacità 100 lt tipo ELBI modello ACF 100	cad	442,03	1	442,03	1	442,03
1. 5	NP.01.04	<b>Bollitore verticale per produzione di acqua calda sanitaria in acciaio termovetrificato completo di scambiatore maggiorato (superficie 6,0 mq), resistenza elettrica da 3 KW, termometro, anodo al magnesio, flangia di ispezione, isolamento termico schiuma poliuretana e rivestimento esterno in PVC quadro comandi:</b> -capacità 800 lt tipo CORDIVARI modello BOLLY XL 800	cad	3 043,63	1	3 043,63	1	3 043,63
1. 6	1M.13.110. 0040	<b>Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro.</b> Campo di regolazione: 0,3÷4 bar Pressione massima in entrata: 16 bar Temperatura massima d'esercizio: 70 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN15	cad	40,74	1	40,74	1	40,74
1. 7	1M.13.110. 0140.a	<b>Disconnettori in ottone a zone di pressione differenti non controllabili - PN10</b> Corpo in ottone antidezincificazione, attacchi filettati. Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Grandezze (DN: diametro nominale): Miscelatori per impianti centralizzati. - DN15	cad	61,88	1	61,88	1	61,88
1. 8	1M.04.020. 0020.f	<b>Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar.</b> Grandezze (l: capacità): - 18 l	cad	140,09	1	140,09	1	140,09

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
1. 9	NP.01.05	Vaso di espansione idrico chiuso a membrana atossica: - pressione MAX di esercizio 10 bar, temperatura MAX 70°C. - capacita' lt. 25 tipo CALEFFI modello 586025	cad	129,16	1	129,16	1	129,16
1. 10	1M.13.100. 0010.b	Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20	cad	46,34	1	46,34	1	46,34
1. 11	1M.04.060. 0010.b	Termometri: da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di pozzetto	cad	32,27	1	32,27	1	32,27
1. 12	1M.14.060. 0020.b	Manometri: per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova	cad	29,79	1	29,79	1	29,79
1. 13	1M.03.050. 0070.d	Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm. Grandezze (mm: diametro attacchi): - DN 40	cad	462,28	1	462,28	1	462,28
1. 14	1M.13.110. 0060.c	Valvole di riduzione di pressione in ottone per acqua, con attacchi filettati - PN25 Corpo in ottone; dotate di cartuccia estraibile. Pressione massima a monte di 25 bar. Pressione a valle compresa fra 0,5 e 6 bar. Attacco per manometro DN10. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25	cad	87,96	1	87,96	1	87,96
1. 15	NP.01.06	Dosatore automatico di polifosfati con cartuccia di carico - diam. 1", portata nominale 2,4 mc/h tipo CILLIT modello IMMUNO 241	cad	731,89	1	731,89	1	731,89
1. 16	NP.01.07	Elettropompa singola elettronica in acciaio inox, con sensore di pressione incorporato, kit d'isolamento e bocchettoni, motore a 220V-M; - prestazione: portata 0,8 mc/h; prevalenza MAX 30 kPa tipo GRUNDFOS modello ALPHA 1N 20-40N	cad	801,00	1	801,00	1	801,00
1. 17	NP.01.08	Elettropompa singola elettronica, con sensore di pressione incorporato, kit d'isolamento e bocchettoni, motore a 220V-M; - prestazione: portata 3,0 mc/h; prevalenza MAX 60 kPa tipo GRUNDFOS modello MAGNA 1 25-80	cad	828,89	1	828,89	1	828,89
1. 18	1M.17.010. 0010.c	Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a 2 vie - DN25	cad	264,22	1	264,22	1	264,22
1. 19	1M.13.090. 0020.b	Rubinetto a maschio in ghisa, a due vie con premistoppa, con attacchi filettati tipo gas - PN10 Corpo in ghisa, maschio in ghisa, primistoppa in ghisa, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN 20	cad	17,96	1	17,96	1	17,96

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
1. 20	1M.13.110. 0020.a	Valvole automatiche di sfogo aria in ottone. Dotate di tappo igroscopico di sicurezza. Pressione massima di esercizio: 10 bar Pressione massima di scarico: 2,5 bar Temperatura massima di esercizio: 120 °C Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20	cad	15,88	1	15,88	1	15,88
1. 21	1M.13.050. 0010.b	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN 20	cad	10,45	1	10,45	1	10,45
		Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15	0	0,00	1	-	1	
1. 22	1M.13.010. 0050.a	- DN15	cad	27,19	1	27,19	1	27,19
1. 23	1M.13.010. 0050.b	- DN20	cad	33,18	1	33,18	1	33,18
1. 24	1M.13.010. 0050.c	- DN25	cad	51,61	1	51,61	1	51,61
1. 25	1M.13.010. 0050.d	- DN32	cad	60,38	1	60,38	1	60,38
1. 26	1M.14.050. 0050.c	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De50 x 4,6 mm	m	9,26	1	9,26	1	9,26
1. 27	NP.01.09	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica 0,43 W/mK, impermeabilità all'ossigeno: Diametri (diametro x sp.: spessore in mm): tipo VALSIR modello PEXAL '- diam. 32x3 (fornitura in rotolo)	m	22,40	1	22,40	1	22,40
		Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):						
1. 28	1M.14.020. 0010.a	- DN15 x 2,3 mm	m	10,21	1	10,21	1	10,21
1. 29	1M.14.020. 0010.b	- DN20 x 2,3 mm	m	12,06	1	12,06	1	12,06
1. 30	1M.14.020. 0010.c	- DN25 x 2,9 mm	m	18,40	1	18,40	1	18,40

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
1. 31	<b>1M.14.020.0010.d</b>	- DN32 x 2,9 mm	m	22,94	1	22,94	1	22,94
		<b>Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.</b> <b>I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.</b> <b>Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):</b>						
1. 32	<b>1M.14.010.0010.a</b>	- DN15 x 2,3 mm	m	8,51	1	8,51	1	8,51
1. 33	<b>1M.14.010.0010.c</b>	- DN25 x 2,9 mm	m	14,36	1	14,36	1	14,36
1. 34	<b>1M.14.010.0010.d</b>	- DN32 x 2,9 mm	m	16,54	1	16,54	1	16,54
		<b>Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità <math>\mu</math> minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.</b> <b>I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.</b> <b>I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.</b> <b>Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):</b>						
1. 35	<b>1M.16.060.0060.b</b>	- 32x28 mm DN20	m	16,43	1	16,43	1	16,43
1. 36	<b>1M.16.060.0060.c</b>	- 32x35 mm DN25	m	17,50	1	17,50	1	17,50
1. 37	<b>1M.16.060.0060.d</b>	- 32x42 mm DN32	m	20,79	1	20,79	1	20,79
		<b>Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità <math>\mu</math> minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.</b> <b>I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.</b> <b>I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.</b> <b>Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):</b>						
1. 38	<b>1M.16.040.0060.a</b>	- 19x22 mm DN15	m	10,07	1	10,07	1	10,07
1. 39	<b>1M.16.040.0060.b</b>	- 19x28 mm DN20	m	10,56	1	10,56	1	10,56
1. 40	<b>1M.16.040.0060.c</b>	- 19x35 mm DN25	m	11,39	1	11,39	1	11,39

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 1 - CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E IMPIANTO VRV SPOGLIATOI E SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
1. 41	1M.16.040. 0060.d	- 19x42 mm DN32	m	13,48	1	13,48	1	13,48
1. 42	1M.16.090. 0010.a	<b>Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.</b> Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. <b>Tipi di finiture:</b> - gusci o lamine in pvc	m <sup>2</sup>	7,78	1	7,78	1	7,78



## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 2 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RINNOVO ARIA SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<b>Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori):</b>						
2. 1	<b>1M.10.030.0050.f</b>	oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne	kW	261,73	0,65	170,12	1	170,12
2. 2	<b>1M.10.030.0050.f</b>	oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne	kW	261,73	0,75	196,30	1	196,30
2. 3	<b>1M.10.030.0050.i</b>	oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne	kW	208,00	1,55	322,40	1	322,40
2. 4	<b>1M.10.030.0050.n</b>	oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne	kW	193,88	2,50	484,70	1	484,70
2. 5	<b>1M.10.070.0010.d</b>	<b>Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfianto aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: 6+6</b>	cad	550,20	1	550,20	1	550,20
2. 6	<b>1M.14.060.0030.b</b>	<b>Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm</b>	m	4,98	1	4,98	1	4,98
2. 7	<b>NP.01.09</b>	<b>Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica 0,43 W/mK, impermeabilità all'ossigeno: Diametri (diametro x sp.: spessore in mm): tipo VALSIR modello PEXAL '- diam. 32x3 (fornitura in rotolo)</b>	m	22,40	1	22,40	1	22,40
2. 8	<b>NP.02.01</b>	<b>Estrattore d'aria canalizzabile centrifugo in linea con motore EC completo di staffaggio, fascette di fissaggio, serranda a sovrappressione e regolatore di velocità: - portata aria 800 mc/h, statica utile 200 tipo FLAKT WOODS modello SABINA 250 EC</b>	cad	1 439,59	1	1 439,59	1	1 439,59

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 2 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RINNOVO ARIA SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
2. 9	1M.09.120. 0010.b	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm	kg	4,20	1	4,20	1	4,20
2. 10	1M.09.060. 0010.a	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): '- alluminio - fino a 0,03 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 701,41	0,030	51,04	1	51,04

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 3 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ESTIVO E RINNOVO ARIA SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
3. 1	NP.03.01	Recuperatore di calore verticale ad altissima efficienza > 80%, con attacchi canali sul lato superiore, scambiatore rotativo, bacinella di raccolta condensa, filtri F7 e G4, ventilatori modulanti, struttura autoportante in lamiera con isolamento interno, batteria elettrica modulante su mandata aria, silenziatore incorporato, quadro di comandi per funzionamento in free cooling e/o heat cooling, controllo della temperatura di mandata aria a punto fisso, controllo ripresa aria ambiente, pressostato filtri, sonde e timer programmatore, collaudo e primo avviamento: - portata progetto 2.500 mc/h, statica utile 250 Pa - potenza termica batteria elettrica 9 kW tipo FLAKT WOODS modello ECO TOP 06 + CV31-50-2M	cad	15 699,59	1	15 699,59	1	15 699,59
3. 2	NP.03.02	Canalizzazione circolare forellinata ad alta induzione preverniciata RAL dimensionata per il ricambio d'aria completa di staffe di fissaggio, raccordi di collegamento coibentati e tapp1: N. 5 derivazioni con portata aria 900÷1.200 mc/h, DP MAX 40 Pa - diam. 300, Lunghezza totale 34 m tipo ONEAIR	cad	5 195,71	1	5 195,71	1	5 195,71
3. 3	1M.09.120. 0010.b	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm	kg	4,20	1	4,20	1	4,20
3. 4	1M.16.030. 0020.b	Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 4.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 19 mm	m <sup>2</sup>	60,96	1	60,96	1	60,96
3. 5	1M.16.090. 0010.b	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10	m <sup>2</sup>	27,75	1	27,75	1	27,75

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 3 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ESTIVO E RINNOVO ARIA SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
3. 6	1M.09.100. 0020.e	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 180 mm	m	22,32	0,03	0,67	1	0,67
3. 7	1M.09.060. 0010.f	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): - alluminio - oltre 0,18 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	242,39	0,20	48,48	1	48,48
3. 8	1M.09.080. 0010.c	Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): - oltre 0,50 m <sup>2</sup> - fino a 0,80 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	304,41	0,56	170,47	1	170,47
3. 9	1M.09.050. 0010.d	Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 m <sup>2</sup> fino a 0,12 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	602,46	0,10	60,25	1	60,25
		Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):						
3. 10	1M.14.040. 0040.a	- De 10 x 1 mm	m	6,37	1	6,37	1	6,37
3. 11	1M.14.040. 0040.b	- De 12 x 1 mm	m	7,18	1	7,18	1	7,18
3. 12	1M.14.040. 0040.d	- De 16 x 1 mm	m	10,02	1	10,02	1	10,02
3. 13	1M.14.040. 0040.e	- De 18 x 1 mm	m	11,65	1	11,65	1	11,65
		Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - oltre 2800 W fino a 4600 W	0					
3. 14	1M.14.040. 0020.f	- De 22 x 1,5 mm	m	15,70	1	15,70	1	15,70
3. 15	1M.14.040. 0020.g	- De 28 x 1,5 mm	m	20,37	1	20,37	1	20,37

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 3 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ESTIVO E RINNOVO ARIA SALA MULTIUSO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<p>Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità <math>\mu</math> minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.</p> <p>I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.</p> <p>I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.</p> <p>Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):</p>						
3. 16	1M.16.040. 0060.a	- 19x22 mm DN15	m	10,07	1	10,07	1	10,07
3. 17	1M.16.040. 0060.b	- 19x28 mm DN20	m	10,56	1	10,56	1	10,56
3. 18	1M.16.090. 0010.a	<p>Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.</p> <p>Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.</p> <p>Tipi di finiture: - gusci o lamine in pvc</p>	m <sup>2</sup>	7,78	1	7,78	1	7,78
3. 19	1C.12.010. 0020.a	<p>Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 3,0</p>	m	6,13	1	6,13	1	6,13

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 4 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
4. 1	NP.04.01	Stazione di sollevamento rete acque nere con vasca in pvc, doppia elettropompa in acciaio inox con trituratore, raccordi, livelli e quadro comandi -capacità serbatoio 540 lt -portata CAD pompa 16 mc/h, prevalenza 10 m cda tipo GRUNDFOS modello DOULIFT 540.5.APB Tank	cad	6 250,14	1	6 250,14	1	6 250,14
4. 2	1M.11.080. 0005.d	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni.	cad	230,43	1	230,43	1	230,43
		Accessori per vaso-beidet per disabili:						
4. 3	1M.11.080. 0010.b	- cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	cad	152,96	1	152,96	1	152,96
4. 4	1M.11.080. 0010.c	- comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.	cad	24,42	1	24,42	1	24,42
4. 5	1M.11.080. 0010.d	- copriwater ergonomico universale in resina termoidurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.	cad	66,86	1	66,86	1	66,86
4. 6	1M.11.080. 0010.e	- doccetta con flessibile e gancio a muro	cad	28,30	1	28,30	1	28,30
4. 7	1M.11.100. 0020.b	Miscelatori termostatici: - DN 15 esterno	cad	140,48	1	140,48	1	140,48
		Completamenti vari per locali igienici disabili:						
4. 8	1M.11.080. 0040.a	- serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	490,31	1	490,31	1	490,31
4. 9	1M.11.080. 0050.b	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 600 mm	cad	76,09	1	76,09	1	76,09
4. 10	1M.11.080. 00110	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio	cad	438,28	1	438,28	1	438,28
4. 11	1M.11.010. 0010.d	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni	cad	223,28	1	223,28	1	223,28
4. 12	1M.11.010. 0030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni	cad	171,53	1	171,53	1	171,53

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 4 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
4. 13	1M.11.010. 0040.a	<b>Completamenti per vaso igienico:</b> - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	cad	33,22	1	33,22	1	33,22
4. 14	1M.11.020. 0010.b	<b>Lavabi normali in vetrochina colore bianco:</b> - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole	cad	99,03	1	99,03	1	99,03
4. 15	1M.11.020. 0040.b	<b>Gruppi d'erogazione per lavabo:</b> - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigitto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni	cad	159,25	1	159,25	1	159,25
4. 16	1M.10.010 0050.c	<b>Gruppi di scarico per lavabo:</b> - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni	cad	42,05	1	42,05	1	42,05
		<b>Gruppi d'erogazione per doccia:</b>						
4. 17	1M.11.050. 0020.b	- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni	cad	105,63	1	105,63	1	105,63
4. 18	1M.11.050. 0020.d	- aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia	cad	36,74	1	36,74	1	36,74
4. 19	1M.11.050. 0030	<b>Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni</b>	cad	45,93	1	45,93	1	45,93
4. 20	1M.11.070. 0010.a	<b>Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco:</b> - sospeso con altezza 50 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni	cad	196,55	1	196,55	1	196,55
4. 21	1M.11.070. 0010.f	- <b>completamento: gruppo d'erogazione a comando con chiusura automatica, composto da: rubinetto a pulsante 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni diam. 40x3,5 (fornitura in barre)</b>	cad	58,93	1	58,93	1	58,93
4. 22	1M.11.100. 0010.a	<b>Rubinetto da incasso a cappuccio:</b> - DN 15	cad	16,38	1	16,38	1	16,38
		<b>Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.</b>						
4. 23	1M.11.200. 0010.a	- acqua fredda e acqua calda con scarico <b>Tipi di allacciamenti:</b> <b>Inclusioni:</b> - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. <b>Esclusioni:</b> - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria - acqua fredda o acqua calda, con scarico	cad	160,61	1	160,61	1	160,61

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 4 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
4. 24	1M.11.200. 0010.b	- acqua fredda o acqua calda con scarico Tipi di allacciamenti: Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria - acqua fredda o acqua calda, con scarico	cad	156,55	1	156,55	1	156,55
		Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): <b>REPARTO CUCINA</b>						
4. 25	1M.14.060. 0030.b	- De20 x 2,8 mm	m	4,98	1	4,98	360	1 792,80
4. 26	1M.14.060. 0030.c	- De25 x 3,5 mm	m	8,20	1	8,20	40	328,00
		Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica 0,43 W/mK, impermeabilità all'ossigeno: Diametri (diametro x sp.: spessore in mm): tipo VALSIR modello PEXAL						
4. 27	NP.01.09	- diam. 32x3 (fornitura in rotolo)	m	22,40	1	22,40	60	1 344,23
4. 28	NP.04.02	- diam. 40x3,5 (fornitura in barre)	m	33,53	1	33,53	30	1 005,90
		Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):						
4. 29	1M.16.060. 0030.c	- 13x35 mm DN25	m	8,61	1	8,61	1	8,61
4. 30	1M.16.060. 0030.d	- 13x42 mm DN32	m	9,65	1	9,65	1	9,65



## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 4 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI SPOGLIATOI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<b>Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):</b>						
4. 31	<b>1C.12.020.0010.e</b>	- De 63 - s = 3,0	m	7,29	1	7,29	1	7,29
4. 32	<b>1C.12.020.0010.f</b>	- De 75 - s = 3,0	m	9,37	1	9,37	1	9,37
4. 33	<b>1C.12.020.0010.g</b>	- De 90 - s = 3,5	m	11,11	1	11,11	1	11,11
4. 34	<b>1C.12.020.0010.h</b>	- De 110 - s = 4,3	m	12,94	1	12,94	1	12,94
4. 35	<b>1C.12.020.0010.i</b>	- De 125 - s = 4,9	m	15,11	1	15,11	1	15,11
		<b>Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):</b>						
4. 36	<b>1C.12.030.0010.e</b>	- De 63 curve varie	cad	6,70	1	6,70	1	6,70
4. 37	<b>1C.12.030.0010.g</b>	- De 90 curve varie	cad	8,80	1	8,80	1	8,80
4. 38	<b>1C.12.030.0010.h</b>	- De 110 curve varie	cad	8,93	1	8,93	1	8,93
4. 39	<b>1C.12.030.0010.i</b>	- De 125 curve varie	cad	10,12	1	10,12	1	10,12

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO ARIA EDIFICIO ZONA PARCO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<b>Sistema di condizionamento Multisplit composto da:</b>						
		Unità esterna con circuito frigorifero gas R32 precaricato, completa di 5 attacchi, piedini antivibranti quadro elettrico di comando e controllo, messa in funzione e primo avviamento -potenza termica nominale 10 kW (T.e. 7°C) -potenza frigorifera totale nominale 8 kW (T.e. 35°C) -assorbimento elettrico 3,0 kW (M-220V) -potenza sonora irraggiata 68 db(A) dim. LxPxH 960x400x740 mm (peso c.a. 50 kg) tipo DAIKIN modello 5MXM90N9	cad		1	-	1	-
		Unità interna split ventilante esterna a parete con telecomando e sostegni: -potenza termica/frigorifera nominale 2,0 kW -portata aria 500 mc/h dim. LxPxH 800x270x300 mm (peso c.a. 10 kg) tipo DAIKIN modello FTXM20R	cad		1	-	1	-
		Unità interna split ventilante esterna a parete con telecomando e sostegni: -potenza termica/frigorifera nominale 2,5 kW -portata aria 500 mc/h dim. LxPxH 800x270x300 mm (peso c.a. 10 kg) tipo DAIKIN modello FTXM25R	cad		1	-	1	-
		Unità interna split ventilante esterna a parete con telecomando e sostegni: -potenza termica/frigorifera nominale 2,5 kW -portata aria 500 mc/h dim. LxPxH 800x270x300 mm (peso c.a. 10 kg) tipo DAIKIN modello FTXM25R	cad		1	-	1	-
5. 1	NP.05.01	<b>Totale Sistema di condizionamento Multisplit</b>	cad	6 586,67	1	6 586,67	1	6 586,67
5. 2	NP.05.02	<b>Termoarredatore elettrico in tubolare di acciaio preverniciato completo di resistenza elettrica con comando elettronico e mensole (colore bianco):</b> - Dim. HxL 1.200x500 mm - potenza elettrica resistenza 700 W tipo I.R.S.A.P. modello NOVO NOM 050 H 01	cad	528,76	1	528,76	1	528,76
5. 3	1M.14.040.0040.a	<b>Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.</b> I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): '- De 10 x 1 mm	m	6,37	1	6,37	1	6,37
5. 4	NP.05.03	<b>Estrattore centrifugo in linea, attacchi circolari, fascette di sostegno e griglia di espulsione a sovrappressione</b> -portata aria 100 mc/h, statica utile 200 Pa tipo FLAKT WOODS modello ESPADA 100	cad	457,46	1	457,46	1	457,46

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO ARIA EDIFICIO ZONA PARCO

<i>Voce</i>	<i>Prezziario</i> <i>Reg.Lombardia</i> <i>2021</i>	<i>Descrizione</i>	<i>U.M.</i>	<i>Prezzo</i> <i>U.M. [€]</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Importo</i> <i>Unitario [€]</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i> <i>Complessivo [€]</i>
5.5	1C.12.010. 0020.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 3,0	m	6,13	1	6,13	1	6,13

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 6 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI EDIFICIO ZONA PARCO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
6. 1	NP.06.01	Bollitore in pompa di calore per acqua calda sanitaria pensile a parete completo di termometro, resistenza elettrica 1,2 kW (M-220V), ventilatore di espulsione aria con condotto ø 125, griglia di espulsione e pannello comandi: - capacità lt. 110 tipo ARISTON modello NUOS EVO A+ 110WH	cad	1 655,75	1	1 655,75	1	1 655,75
6. 2	1M.03.050. 0070.a	Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm. Grandezze (mm: diametro attacchi): - DN 25	cad	76,09	1	76,09	1	76,09
6. 3	1M.13.110. 0060.b	Valvole di riduzione di pressione in ottone per acqua, con attacchi filettati - PN25 Corpo in ottone; dotate di cartuccia estraibile. Pressione massima a monte di 25 bar. Pressione a valle compresa fra 0,5 e 6 bar. Attacco per manometro DN10. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20	cad	65,36	1	65,36	1	65,36
6. 4	1M.14.060. 0020.b	Manometri: per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova	cad	29,79	1	29,79	1	29,79
6. 5	NP.06.02	Dosatore automatico di polifosfati con cartuccia di carico - diam. 1/2", portata nominale 2,4 mc/h tipo CILLIT modello IMMUNO 153	cad	288,34	1	288,34	1	288,34
		Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale):						
6. 6	1M.13.010. 0050.a	- DN15	cad	27,19	1	27,19	1	27,19
6. 7	1M.13.010. 0050.b	- DN20	cad	33,18	1	33,18	1	33,18
		Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):						
6. 8	1M.14.020. 0010.a	- DN15 x 2,3 mm	m	10,21	1	10,21	1	10,21
6. 9	1M.14.020. 0010.b	- DN20 x 2,3 mm	m	12,06	1	12,06	1	12,06
6. 10	1M.11.080. 0005.a	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni	cad	230,43	1	230,43	1	230,43
		Accessori per vaso-beidet per disabili:						

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 6 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI EDIFICIO ZONA PARCO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
6. 11	1M.11.080.0010.c	- cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	cad	152,96	1	152,96	1	152,96
6. 12	1M.11.080.0010.d	- comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.	cad	24,42	1	24,42	1	24,42
6. 13	1M.11.080.0010.e	- copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.	cad	66,86	1	66,86	1	66,86
6. 14	1M.11.100.0020.b	- doccetta con flessibile e gancio a muro	cad	28,30	1	28,30	1	28,30
6. 15	1M.11.080.0020.a	Miscelatori termostatici: - DN 15 esterno	cad	140,48	1	140,48	1	140,48
		Completamenti vari per locali igienici disabili:						
6. 16	1M.11.080.0040.a	- serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	490,31	1	490,31	1	490,31
6. 17	1M.11.080.0040.b	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 600 mm	cad	76,09	1	76,09	1	76,09
6. 18	1M.11.020.0010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole	cad	100,54	1	100,54	1	100,54
6. 19	1M.11.020.0040.b	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigitto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni	cad	159,25	1	159,25	1	159,25
6. 20	1M.11.020.0050.c	Gruppi di scarico per lavabo: - libero da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni	cad	51,27	1	51,27	1	51,27
		Gruppi d'erogazione per doccia:						
6. 21	1M.11.050.0020.b	- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni	cad	105,63	1	105,63	1	105,63
6. 22	1M.11.050.0020.d	- aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia	cad	36,74	1	36,74	1	36,74
	1M.11.050.0030	Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni	cad	45,93	1	45,93	1	45,93
6. 23	1M.11.100.0010.a	Rubinetto da incasso a cappuccio: - DN 15	cad	16,38	1	16,38	1	16,38
		Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.						

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 6 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI EDIFICIO ZONA PARCO

<u>Voce</u>	<u>Preziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
6. 24	<b>1M.11.200.0010.a</b>	- acqua fredda e acqua calda con scarico Tipi di allacciamenti: Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria - acqua fredda o acqua calda, con scarico	cad	160,61	1	160,61	1	160,61
6. 25	<b>1M.11.200.0010.b</b>	- acqua fredda o acqua calda con scarico Tipi di allacciamenti: Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria - acqua fredda o acqua calda, con scarico	cad	156,55	1	156,55	1	156,55
		<b>Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore in mm):</b>						
6. 26	<b>1M.14.060.0030.b</b>	- De20 x 2,8 mm	m	4,98	1	4,98	1	4,98
6. 27	<b>1M.14.060.0030.c</b>	- De25 x 3,5 mm	m	8,20	1	8,20	1	8,20
6. 28	<b>1C.12.030.0010.h</b>	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 4,3	cad	8,93	1	8,93	1	8,93

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 6 - IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI EDIFICIO ZONA PARCO

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>
	<u>Reg.Lombardia</u>			<u>U.M. [€]</u>		<u>Unitario [€]</u>		<u>Complessivo [€]</u>
	<u>2021</u>							
6. 29	1C.12.030. 0010.h	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 110 curve varie	cad	8,93	1	8,93	1	8,93
6. 30	1C.12.030. 0010.d	Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 4,3	cad	10,93	1	10,93	1	10,93
6. 31	1C.12.0100. 0010.h	Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, idonei anche per elettro fusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 110 mm	cad	16,27	1	16,27	1	16,27

## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

CAP. 7 - IMPIANTI ESTERNI COMUNI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
		<b>Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.</b> I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. <b>Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):</b>						
7. 1	<b>1M.14.050.0050.a</b>	- De 32 x 3,0 mm	m	8,26	1	8,26	1	8,26
7. 2	<b>1M.14.050.0050.c</b>	- De 50 x 4,6 mm	m	10,26	1	10,26	1	10,26
		<b>Filtri in acciaio, cestello intercambiabile in acciaio inox PN16</b> Corpo in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio al carbonio, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. <b>Grandezze (DN: diametro nominale):</b>	cad	101,10	1	101,10	1	101,10
7. 3	<b>1M.13.130.0070.b</b>	- DN20	cad	91,74	1	91,74	1	91,74
7. 4	<b>1M.13.130.0070.f</b>	- DN40	cad	152,30	1	152,30	1	152,30
7. 5	<b>1M.13.110.0060.b</b>	<b>Valvole di riduzione di pressione in ottone per acqua, con attacchi filettati - PN25</b> Corpo in ottone; dotate di cartuccia estraibile. Pressione massima a monte di 25 bar. Pressione a valle compresa fra 0,5 e 6 bar. Attacco per manometro DN10. <b>Grandezze (DN: diametro nominale):</b> - DN20	cad	65,36	1	65,36	1	65,36
7. 6	<b>1M.14.060.0020.b</b>	<b>Manometri:</b> per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova	cad	29,79	1	29,79	1	29,79
		<b>Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16</b> Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. <b>Grandezze (DN: diametro nominale):</b>						
7. 7	<b>1M.13.050.0010.d</b>	- DN20	cad	10,45	1	10,45	1	10,45
7. 8	<b>1M.13.050.0010.e</b>	- DN40	cad	22,09	1	22,09	1	22,09
		<b>Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40</b> Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma. <b>Grandezze (DN: diametro nominale):</b>						
7. 9	<b>1M.13.010.0050.b</b>	- DN20	cad	33,18	1	33,18	1	33,18
7. 10	<b>1M.13.010.0050.e</b>	- DN40	cad	79,74	1	79,74	1	79,74
		<b>Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):</b>						



## COMUNE DI MOLTRASIO

Via Besana, 67 - 22010 Moltrasio (CO)

## Progetto per il nuovo Lungolago - CAMPO2

Progetto definitivo - Impianti Meccanici

## CAP. 7 - IMPIANTI ESTERNI COMUNI

<u>Voce</u>	<u>Prezziario</u> <u>Reg.Lombardia</u> <u>2021</u>	<u>Descrizione</u>	<u>U.M.</u>	<u>Prezzo</u> <u>U.M. [€]</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo</u> <u>Unitario [€]</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u> <u>Complessivo [€]</u>
7. 11	1C.12.020. 0010.g	- De 90 - s = 3,5	m	11,11	1	11,11	1	11,11
7. 12	1C.12.020. 0010.h	- De 110 - s = 4,3	m	12,94	1	12,94	1	12,94
		<b>Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):</b>						
7. 13	1C.12.030. 0010.g	- De 90 curve varie	cad	8,80	1	8,80	1	8,80
7. 14	1C.12.030. 0010.h	- De 110 curve varie	cad	8,93	1	8,93	1	8,93
7. 15	1C.12.020. 0070.b	<b>Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):</b> - De1 / De2 = 110/110 mm	cad	28,26	1	28,26	1	28,26
		<b>Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN):</b>						
7. 16	1C.12.090. 0010.g	- DN 90 mm	cad	7,41	1	7,41	1	7,41
7. 17	1C.12.090. 0010.h	- DN 110 mm	cad	8,41	1	8,41	1	8,41