

*Dott. Ing. Roberto Lecchi*  
*Via De Amicis n° 8 - 20010 - Cornaredo (Mi)*  
*Tel\Fax 02/93565095 cell 335/7106250*  
*P.IVA 11466770150*  
*Iscrizione Ordine ingegneri Provincia di Milano n° 17480*

## **VILLA OLONA SPA**

# **RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER SITUAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO**

**Via per Busto Arsizio n° 9 – Solbiate Olona (Va)**

- 30/04/2017 -

**Il Tecnico**



## RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia che a fronte della precedente Scia e successivo Rinnovo CPI Prat 31101 in scadenza Agosto 2017 relativa alla sola centrale termica per categoria 74.3.C si riscontra che in merito ai lavori di ristrutturazione e modifica locali interni al piano primo del corpo centrale relativo ad attività ricettivo alberghiera la situazione in progetto non determina un aggravio del rischio e precisamente:

**Attività 65** : Non pertinente in quanto la destinazione uso dei locali è relativa oltre alla zona camere inferiore a 25 posti letto ad attività di ristorazione e non intrattenimento o pubblico spettacolo

**Attività 66** : Non pertinente in le stanze hanno capienza inferiore a 25 posti letto e precisamente il totale e' di 22 posti letto

**Attività 75** : Autorimessa non presente in questo corpo di fabbrica ma adibita in altre aree già approvate dal Comando dei VVFF in altre pratiche

**Attività 74** : E' la sola attività pertinente in quanto presente cucina con circa 150 kW di potenza termica che non determina aggravio di rischio rispetto a situazione di centrale termica già approvata; si prevedono infatti idonee compartimentazioni minimo REI 90 oltre a sufficiente numero di idranti ed estintori come previsto dal DM 10/03/98 e DPR 151/2011

Il Tecnico

