PARETE DI ROCCIA ESISTENTE

CAMPO DA GIOCO

DEPOSITI PALESTRA

PRONTO SOCCORSO H 2.70

WC H 2.40

DIS. H 2.40

SPOGLIATOIO ARBITRI H 2.40

VANO ASCENSORE 1.80x2.00

RIP.

SPOGL. ARBITRI H 2.40

VANO NON ACCESSIBILE

SPOGLIATOIO H 2.40

BAGNI H 2.40

VMC

COLLARE ANTINCENDIO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTO EI60 VEDASI DETTAGLIO

TUBAZIONE COMPLETAMENTE INTERRATA

U.S.

DN32

PL

H 2.70

H 3.70

+6.10 (722.50)

+4.50 (720.90)

+6.80 (723.20)

+7.94 (724.34)

+4.58 (720.98)

PIANTA PIANO +6,10

PARTICOLARE NASPO UNI 25



PARTICOLARE ATTACCO MOTOPOMPA



LEGENDA

	TUBAZIONE RETI IDRANTI – ACCIAIO
	TUBAZIONE RETI IDRANTI – POLIETILENE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	VALVOLA DI RITEGNO
	FILTRO A "Y" PER ACQUA
	VALVOLA DI SICUREZZA
M	MANOMETRO
	ATTACCO MOTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO
	ATTACCO MOTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO
	NASPO UNI 25 – UGELLO Ø 8 – K 28 (per la numerazione nodo terminale vedasi relazione)

DETTAGLIO 2 - ATTRAVERSAMENTI ANTINCENDIO

MATERASSINO ANTIFUOCO PER TUBAZIONI METALLICHE NON ISOLATE Tipo AF PIPEGUARD

Collare antincendio posato su entrambi i lati esposti al fuoco

Collare antincendio posato solo sul lato esposto al fuoco

MANDANTE:

Timbro e Firma
Arch. Giuseppe Sgrò

COLLABORATORI:

Timbro e Firma
Ing. Giulio Gadola - Progettazione impianti meccanici

Timbro e Firma
Pi. Daniele Fornè - Progettazione impianti elettrici

ScaramelliniMarcoEngineering
DOTT.ING. MARCO SCARAMELLINI
Studio di Ingegneria e Consulenza
Via Nazionale, 65 - 23010 Berbenno
Tel/Fax +39 0342 312966
email: scaramelli@scaramellini.it
www.studioscaramellini.it

COMUNE DI CIVO

PROVINCIA DI SONDRIO

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVO
Frazione Berone, 65
23010 - Civo (SO)

Tipo Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto: REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPRENSORIALE IN FRAZIONE BERONE NEL COMUNE DI CIVO
C.U.P. J41B21014390002

Titolo Tavola: DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA PIANO +6.10

Numero Tavola: M-11

Scala	1:50
Data	Settembre 2024
Revisione	Rev. 01 12-03-2025
Disegnato	M.G.
Verificato	G.G.
Approvato	G.G.

Timbro e Firma

Commessa: 0104-21-M